



COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS – UNIVERSIDAD DE CHILE

ACTA DE REUNIÓN N° 107/2014 DEL COMITÉ PARITARIO

Empresa	: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias.		
Dirección	: Las Palmeras 3425, Ñuñoa		
Fecha	: 27 de agosto de 2014	Hora Inicio 10:10	Hora Término 11:20

Reunión del Comité Paritario correspondiente al mes de agosto del 2014.

Asisten: Claudio Prado, Paulo Rozas, Juan Carlos Machuca, Jacqueline Mora, Cecilia Rodríguez, María Polanco, Patricio Jara, Miguel Contreras, Eduardo Abarca.

Inasistentes: Miguel Vergara, Michel Sallaberry, Patricia Corrales.

Excusas: Víctor Vargas.

Tabla:

1. Acta anterior
2. Desarrollo
3. Acuerdos

RECIBIDO DECANATO
Jessica Olmos S.
N°.....
FECHA.....10 OCT. 2014.....

1. Acta anterior:

Se da por aprobada sin objeciones acta anterior N° 106, del 6 de agosto de 2014.

2. Desarrollo:

Jacqueline Mora informa que Margarita Espinoza concurrió a la ACHS por un dolor de espalda, que se le produjo al levantar un peso, en esta institución le detectaron un lumbago preexistente por lo que no tiene cobertura para esto.

Eduardo Abarca informa sobre el inicio de la campaña de prevención de caídas para lo cual se instaló en diversos puntos de la Facultad el material para difundir esta campaña. También da cuenta de la reunión con la Prof. Hortencia Morales para construir una cápsula de prevención caídas y además incorporar otros temas como por ejemplo el procedimiento a seguir ante la ocurrencia de accidentes de trayecto. Además informa que el sistema GPS va avanzado y se deberá continuar con las campañas de inducción. Informa también que se ha solicitado al Sr. E. Bustos la licitación para la recuperación de extintores vencidos.

Patricio Jara solicita información sobre procedimientos para votar la basura, además informa que en dependencias del laboratorio fotográfico de bloqueo la ventana que servía como salida de emergencia, da cuenta también de la rotura del vidrio del fichero ubicado en Secretaría de Estudios.

Cecilia Rodríguez informa que aún no se resuelve problema de iluminación en pasillos adyacentes a laboratorios Docentes y que además fuera del laboratorio de Física se



COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS – UNIVERSIDAD DE CHILE

encuentra rota una tapa de alcantarillado. Consulta además por la reparación de la pérgola frente al casino a lo cual el Sr. C. Prado informa que fueron adquiridos los materiales pero aún no se efectúan los trabajos para su reemplazo.

María Inés Polanco informa que la bodega de reactivos químicos aún no se efectúan los trabajos de levantar el techo, proveer de agua y energía eléctrica.

Paulo Rozas señala la necesidad de cerrar con malla perimetral para evitar que se bote basura en el entorno a la bodega de desechos radioactivos.

Eduardo Abarca informa que la disposición desechos deberá ser a través de una ventanilla única para lo cual se debe consultar por los procedimientos pertinentes. Además da cuenta que la puerta de emergencia de la Biblioteca debe ser de dos paños de 1,2m que se abran desde el interior.


María Inés Polanco informa que en edificio Milenio no hay antideslizantes en pisos, solicita hacer una evaluación a nivel de Facultad para definir la necesidad de estos.

3. Acuerdos:

— Próxima reunión para el 24 de septiembre de 2014 a las 10:00 horas

Se cierra la sesión a las 11:20 horas.


Jacqueline Mora Méndez
SECRETARIA (Int.)


Claudio Prado Terra
PRESIDENTE (Int.)

CC: Asociación Chilena de Seguridad
Decano Sr. Víctor Cifuentes G.
Archivo



COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS – UNIVERSIDAD DE CHILE

ASISTENCIA
REUNION N°107/2014 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2014

EXWSA

Sr. Víctor Vargas

Sr. Michel Sallaberry

Srta. Patricia Corrales

Sr. Miguel Vergara

Sr. Claudio Prado

Sr. Paulo Rosas

Sr. Juan Carlos Machuca

Srta. Jacqueline Mora

Srta. Cecilia Rodríguez

Srta. María Inés Polanco

Sr. Patricio Jara Aguilar

Sr. Miguel Contreras

Sr. Andrés Bassi (ACHS)

Sr. Eduardo Abarca